



OBS.: O NÍVEL DE INTERFACE DEVERÁ ESTAR ENTRE OS SENSORES QUE DISTAM 500 mm

INSTALAÇÃO TÍPICA PARA TANQUES DE INTERFACE

				DESENHO	PROJETO	VERIFIC.	APROVAÇÃO	smar	
				ADEMIR	ADEMIR	Carlos	[Signature]		
				ADEMIR	ADEMIR	IVAN	EVARISTO	DS	
				14 / 03 / 01	14 / 03 / 01	15 / 03 / 01	15 / 03 / 01	DESENHO N°	
				CLIENTE	EQUIPAMENTO MEDIDOR DE DENSIDADE (TOUCHÉ)			101-A-4790-00	
REV	PROJETO	APROVAÇÃO	AREA	DESENHO TÍPICO P/ INSTALAÇÃO				ESC 1:7,5	FL /