

FY303DTM

smar

JAN / 09
FY303DTM

MANUAL DO USUÁRIO

FY303DTM - Device Type Manager

The screenshot displays the smar Device Type Manager interface for the FY300 Series Profibus PA Valve Positioner. The interface is divided into several sections:

- Header:** Features the smar logo and the text "FY300 Series Profibus PA Valve Positioner".
- Left Panel:** A tree view under "OnLine Parameterize" showing categories like "Blocks" (with sub-items: Transducer, Position, Setup, Temperature, Factory, Maintenance), "Analog Output" (with sub-item: Mode Block), "Display", "Identification", "OffLine Parameterize", "Observe", and "Diagnosis".
- Right Panel:** A "Device" tab showing a 3D model of the valve positioner and a list of parameters with input fields:
 - Ordering Code:
 - Main - Board SN:
 - Software Revision:
 - Hardware Revision:
 - Device Man:
 - Tag:
- Bottom Panel:** Includes a "Write" button and a status bar showing "Connected".



F Y 3 0 3 D T M M P



**Especificações e informações estão sujeitas a modificações sem prévia consulta.
Informações atualizadas dos endereços estão disponíveis em nosso site.**

web: www.smar.com/brasil2/faleconosco.asp

INTRODUÇÃO

O FY303DTM faz parte da família de DTMs PROFIBUS da Smar, com ele é possível ter acesso a várias funcionalidades do posicionador FY303 como :

- ✓ Identificação e Dados de Fabricação do Posicionador;
- ✓ Trim de posição;
- ✓ Setup automático da válvula;
- ✓ Diagnóstico;
- ✓ Configuração do Equipamento;
- ✓ Manutenção do Equipamento.

Para mais detalhes sobre os tópicos citados acima, consulte o manual do FY303.

ÍNDICE

FY303DTM.....	7
Pré - Requisitos.....	7
Instalação.....	7
Topologia.....	7
Layout.....	7
Funções do FY303DTM	8

FY303DTM

Pré – Requisitos

O usuário já deve estar familiarizado com o uso de um *frame application* FDT (Field Device Tool).

Instalação

Para fazer a instalação do FY303DTM e demais DTMs da Smar, execute o arquivo **setup.exe** do CD “**Smar Device Library**” e siga as instruções. Depois de finalizada a instalação do CD-ROM, entre no catálogo de DTMs do “*frame application*” para atualizar a lista de DTMs.

O download do pacote de instalação dos DTMs da Smar pode ser feito no site <http://www.smar.com/brasil2/suporte.asp>. Para tal o usuário precisa efetuar o *login* no site.

O FY303DTM pode ser integrado em todos “*frame applications*” que estiverem de acordo com a versão 1.2 da norma FDT/DTM.

Topologia

Depois que o FY303DTM estiver instalado e já constar no catálogo de DTMs do *frame application*, uma topologia de DTMs deve ser montada (representando a topologia física dos equipamentos).

No topo deve ser inserido o DTM de comunicação (responsável pela comunicação entre o computador e o primeiro elemento da topologia física), o FY303DTM é o ultimo elemento da topologia (representa o instrumento FY303).

Em alguns casos é necessário um DTM do tipo gateway (responsável pela conversão de protocolos de comunicação). O FY303DTM pode ser usado com DTM de comunicação e DTM Gateway de outros fabricantes, desde que estes atendam à norma FDT 1.2.




Figura 1 – Tela “Add Device” (Adicionar Dispositivo)

Antes de passar o FY303DTM para online, verifique na topologia, se o endereço configurado no FY303DTM é o mesmo que o endereço do seu instrumento FY303, caso não seja, altere para o endereço correto através do DTM de comunicação.

Enquanto o FY303DTM estiver no modo offline (não conectado), apenas a função **Offline Parameterize** estará habilitada. Depois de conectado, será possível ter acesso online às muitas funcionalidades do FY303:

- Online Parameterize
- Observe
- Diagnosis

Layout

Os DTMs da Smar seguem um layout padrão. Os parâmetros estão divididos em diversas telas de acordo com a sua funcionalidade, essas telas podem ser acessadas ao clicar nos ramos da árvore do DTM. Sempre que clicar em um ramo da árvore, todos os parâmetros da tela referente ao ramo serão lidos do instrumento.

Cada tela do DTM onde houver parâmetros que podem ser escritos, possui um botão **Write**. Ao alterar qualquer parâmetro o campo referente mudará de cor. Após a escrita, o DTM realiza a

leitura dos parâmetros alterados e atualiza a tela.

Na figura abaixo vemos a árvore de navegação da função **Online Parameterize** do FY303DTM e também as demais opções de navegação.






Figura 2 – Tela da Árvore de Navegação do FY303DTM

Na parte de baixo da tela o usuário tem acesso aos botões de navegação . Eles permitem ir até a página inicial, voltar uma página ou ir para a próxima, respectivamente.

Também é possível verificar o status da comunicação:



Funções do FY303DTM

Abaixo segue a descrição de cada uma das funções do FY303DTM

1. **Online Parameterize** - Usada para fazer parametrização online no FY303, é habilitada quando o FY303DTM está no modo online. O nível de acesso do usuário para essa função é "Operator" (somente leitura) e "Maintenance" (Acesso Completo).




Figura 3 – Tela da Função “Online Parameterize” do FY303DTM

2. **Offline Parameterize** - Usada para fazer parametrização offline no FY303, os valores dos parâmetros configurados nessa função podem ser escritos no FY303 através da função **Download**. O nível de acesso do usuário para essa função é “Maintenance”.




Figura 4 – Tela da Função “Offline Parameterize” do FY303DTM

3. **Observe** – Através da função é possível monitorar as principais variáveis envolvidas no processo. Essa função é habilitada quando o FY303DTM está no modo online. O nível de acesso usuário para essa função é “Operator”.




Figura 5 – Tela da Função “Observe” do FY303DTM

4. **Diagnosis** - Através dessa função o usuário tem acesso aos parâmetros de diagnóstico do FY303. Essa função é habilitada quando o FY303DTM está no modo online. O nível de acesso do usuário para essa função é “Operator”.



Figura 6 – Tela da Função “Diagnosis” do FY303DTM

5. **Upload** - Essa função faz uma leitura dos parâmetros do FY303 e atualiza a base de dados do FY303DTM com os novos valores. Essa função é habilitada quando o FY303DTM está no modo online. O nível de acesso do usuário para essa função é “Maintenance”.
6. **Download** - Essa função faz escrita dos parâmetros que são configurados na função **Offline Parameterize** no FY303. Essa função é habilitada quando o FY303DTM está no modo online. O nível de acesso do usuário para essa função é “Maintenance”.