



NOTAS:

- Material dos tubos e conexões = Aço Inox AISI 304
- Acabamento Superficial = Escovado
- Teste Hidrostático = 50 Kgf/cm²

				DESENHO	PROJETO	VERIFIC.	APROVAÇÃO	smar	
	/ /	/ /		ADEMIR	ADEMIR	PEDRO	IVAN		
	/ /	/ /		27 / 06 / 05	27 / 06 / 05	27 / 06 / 05	27 / 06 / 05		
	/ /	/ /		CLIENTE					DS
	/ /	/ /		EQUIPAMENTO TANQUE INDUSTRIAL FL. COMUNICANTE AISI 304 (500 mm)				DESENHO N°	
	/ /	/ /		DESENHO TÍPICO DE INSTALAÇÃO TANQUE VASO COMUNICANTE				101-A-8561-00	
REV	PROJETO	APROVAÇÃO	AREA	INOX AISI 304 ϕ 4" P / ϕ 2" CODIGO TK3001-81-51-21/P8				ESC 1:7,5	FL /